

# 【足場隙間からの踏み外し災害】

発生日時 2012年6月9日(土) 左足脛打撲・内出血

## 【発生状況】

外部足場で塗装作業中の作業員が足場移動中に布板の隙間に左足を膝下まで落としてしまった。なお、布板の隙間は7cmであった。



## 【原因】

①布板を固定していなかったため、布板の隙間が7cmとなっていた。

この災害は建築現場で発生したのですが、等々力の現場でも起こりうる災害です。足場床材のすき間は3cm以下(安衛則563)となるように設置して下さい。また、足場の点検を行い3cm以上の箇所があれば直ちに是正して下さい。