足場点検指示書を朝礼会場に用意した掲示板に掲示し、
いつ、どこで、誰が、どの足場で作業するかを
作業員全員に見える化する

各階平面図に内外部足場をプロット
した配置図に
当日の作業範囲を記入する



（枠組足場）　**足 場 点 検 指 示 書**　**【1・2階点検用】**

≪TS－5≫　指示日　２０　年　月　日（　）

工事名　大日本住友製薬新化学研究棟新築工事　指示者　武

作業日の作業開始前及び**終了時**に必ず点検を実施してください

会社名：　職 種：　職長名：(正)　(副)

[作業場所と作業内容]
1，
2，
3，

作業開始前及び終了時の点検

No.	点 検 項 目	前	後	No.	点 検 項 目	前	後
1	足場上に不要材料はないか(落下、作業支障)			8	水平養生足場板の結束不良はないか		
2	ブレースはあるか			9	車両通路は手すり二段と巾木はあるか		
3	下さんはあるか			10	足場養生の手すりは二段あるか		
4	メッシュシートの結束不良はないか			11	クイックブラケット、ネットの復旧をしたか		
5	垂直ネットの結束不良はないか			12	足場控え金物に異常はないか		
6	ブラケットの固定状況は良いか			13	昇降設備に異常はないか		
7	水平養生ネットの結束不良はないか						
					点検者		
					点検・是正の確認者		

(注)記入事項(記号)：該当(点検対象)なし ／、良好 ○、是正あり ×（×は是正処置を行う）

↑平面図に作業範囲と指摘場所の記入をして下さい。

指摘及び是正内容

作業所

担当者→職長→担当者(安全日誌にファイル)

足場点検指示書