




ケーブルラックの支持材への「クッション材」取付による安全な維持管理

| 改善前 | 改善後 |
|--|--|
| 「問題点」(取上げた理由) ・ケーブルラックの下の清掃時などに支持材に接触する可能性がある。特に「角」部は衝撃が大きい。 | 「工夫した点・苦勞した点」 ・支持材にクッション材を取付けた。「角」部はクッション材を折り曲げて完全養生した。 |
| <p data-bbox="359 495 531 528">《 改善前 》</p>  <p data-bbox="1034 495 1206 528">《 改善後 》</p>  <p data-bbox="612 987 995 1021">「角」部は折り曲げて完全養生</p>  | |
| 「効果」 (1) 危険箇所が視界に入り易い。 (2) 接触した場合の衝撃緩和。 | |