

## 「危険有害性の見える化」

## 設備の改善

ランプ点灯による「危険物施設での静電気による溶剤引火対策」  
「見通しの悪い道路でのリフトとの接触防止対策」

アースを接地しないと自動投入機で溶剤の投入が出来ない。接地不十分な場合は、赤ランプ点灯して知らせる。

薄暮でミラーが見ない時間帯でもフォークリフトの通行に反応してパトランプが回転、リフトの通行を歩行者に知らせる。

