

## 埋設配管による躓き転倒防止

改善前	改善後						
<p>「問題点」</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 露出した配管に躓く可能性がある。</li></ol>	<p>「改善した点」</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. スラブコンクリート打設前にPF管を埋設した。</li></ol>						
<table border="0"><tr><td data-bbox="204 517 780 981"><p>《 改善状況 》</p></td><td data-bbox="788 707 858 842"></td><td data-bbox="866 517 1426 981"><p>《 改善完了 》</p></td></tr><tr><td data-bbox="204 1066 780 1529"><p>《 改善状況 》</p></td><td data-bbox="788 1211 858 1346"></td><td data-bbox="866 1066 1426 1529"><p>《 改善完了 》</p></td></tr></table>		<p>《 改善状況 》</p> 		<p>《 改善完了 》</p> 	<p>《 改善状況 》</p> 		<p>《 改善完了 》</p> 
<p>《 改善状況 》</p> 		<p>《 改善完了 》</p> 					
<p>《 改善状況 》</p> 		<p>《 改善完了 》</p> 					
<p>「効果」</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 躓き転倒防止。</li><li>2. 電線管の損傷防止。</li></ol>							